

Proponowana nowa lokalizacja jedn. K1 RK/F1

Uziom szpilkowy
Φ20 mm 3 m

Bednarka FeZn 30x4
od uziomu na zewnątrz budynku

7	POM. BIUROWE
15,34 m2	parkiet

6	POM. BIUROWE
15,68 m2	parkiet

Nazwa i adres inwestycji:

ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W JANOWIE LUBELSKIM O WINDE ZEWNĘTRZNĄ Z WIATROŁAPEM - LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Inwestor:

Powiat Janowski 23-300 Janów Lubelski ul. J. Zamoyskiego 59

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data:	Nr rys.:
Projektant	mgr inż. Michał Łęcarski	LUB/0264/PBE/15		marzec 2017	7
Sprawdzający	inż. Eligiusz Leśniak	584/LB/88, 1433/LB/91		Skala:	1:75

Nazwa rysunku: **Plan rozmieszczenia instalacji uziemiającej dla szybu windowego**