

Janów Lubelski, 27.04.2020 r.

Znak sprawy: L-II.272.3.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

Zamawiający:

Powiat Janowski z siedzibą w Janowie Lubelskim
ul. Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: wszyscy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuję treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn.: **„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim”**

Pytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Poz. 257 d.6 przedmiaru - informujemy, że hala jest zdecydowanie za długa na zastosowanie jakichkolwiek koszy naściennych na boisku głównym. Najdłuższa hala na której można zastosować takie kosze ma 36,5 m. Ta hala ma ponad 44 m długości i jedynymi możliwymi opcjami są kosze podwieszane do stropu (z napędem elektrycznym) lub najazdowe o wysięgu min. 225 cm. Ponieważ te drugie są mniej wygodne w obsłudze i wymagają magazynu z drzwiami o wymiarach w świetle 2 x 2 m zalecanymi są kosze podwieszane do stropu. Prosimy o skorygowanie błędnych zapisów i wybranie odpowiedniej dla Państwa opcji.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż w pozycji 257 d.6 przedmiaru należy wycenić:

konstrukcja wsporcza dla tablicy do koszykówki składana podwieszona do stropu z napędem elektrycznym, z mechanizmem regulacji wysokości tablicy 105*180 cm w zakresie 260-305 cm wraz z tablicą profesjonalną ze szkła akrylowego o wym. 180*105 cm i obręczą uchylną z siłownikami gazowymi i osłoną dolnej krawędzi tablicy wraz z siatkami turniejowymi do obręczy, na wszystkie elementy certyfikat bezpieczeństwa "B".

Pytanie nr 2:

Poz. 263 d.6 przedmiaru – planują Państwo zakup i montaż 54 sztuk drabinek podwójnych o wymiarach 180 x 300 cm, co w sumie daje długość sumaryczną 97,2 mb. Prosimy o wskazanie planowanego miejsca montażu tych drabinek ponieważ mamy wątpliwości co do zbyt dużej naszym zdaniem ilości tych drabinek tym bardziej, że planują Państwo w przyszłości zakup trybun na jedną ze ścian wzdłużnych. Na tą halę zalecamy zastosowanie drabinek na ścianie wzdłużnej w osi nr „9” – 24 sztuki co daje w sumie 43,2 m + ewentualnie drabinki do innych pomieszczeń (jeśli są). Prosimy o ewentualną korektę ilości drabinek.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż w pozycji 263 d.6 przedmiaru należy wycenić:

29 kompletów drabinek gimnastycznych podwójnych (180*300 cm) szczeble wykonane z litego drewna wraz z konstrukcją wsporczą i uchwytami do ścian.

UWAGA:

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż do przedmiaru robót, który znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) należy w dziale wyposażenie sportowe wprowadzić pozycję 266' d.6: siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa (PP) obszyta sznurem z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 8 x 31 m – 2 sztuki, o wymiarach max. oczka 100 x 100 mm, gr. splotu min. 4 mm, kolor niebieski wraz z montażem i elementami montażowymi – wsporniki, olinowanie, karabińczyki, linki stalowe naciągowe – średnica min. 5 mm, galwanizowane, pokryte PCV lub teflonem.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na powyższe pytania stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.

Janów Lubelski, dnia 27.04.2020 r.

Z up. STAROSTY

Grzegorz Krzysztoń
Sekretarz Powiatu