

Janów Lubelski, 20.05.2020 r.

Znak sprawy: L-II.272.3.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 14

Zamawiający:

Powiat Janowski z siedzibą w Janowie Lubelskim
ul. Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: wszyscy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuję treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn.: **„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim”**

Pytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Prosimy określić gr. okładziny zewnętrznej PVC płyty dachowej.

Odpowiedź nr 1:

Płyty warstwowe dachowe z rdzeniem PIR gr. 16cm, z okładziną zewnętrzną z membrany PCV grubości 1,5mm.

Pytanie nr 2:

Prosimy określić gr. okładziny wewnętrznej z blachy stalowej płyty dachowej.

Odpowiedź nr 2:

Blacha stalowa powlekana cynkiem min grubość stali to 0,9 mm.

Pytanie nr 3:

Czy trybuny jezdne na hali sportowej stanowią zakres Zamówienia? Prosimy ewentualnie określić standard oraz ilość siedzisk.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż trybuny jezdne na hali sportowej nie stanowią zakresu zamówienia.

Pytanie nr 4:

Prosimy jednoznacznie określić materiał rynien i rur spustowych: wg Specyfikacji Technicznej z blachy tytan-cynk 0,8mm wg. Opisu Projektu Architektury oraz Przedmiaru Robót blacha powlekana w kolorze grafitowym.

Z up. STAROSTY

Grzegorz Krzysztoń
Sekretarz Powiatu

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, iż orynnowanie należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.

Pytanie nr 5:

Opis Projektu Architektury „zaleca” montaż ław, stopni kominiarskich oraz barier śniegowych. Brak tych elementów w Przedmiarze jak i na rysunkach Projektu Architektury. Czy należy je wycenić?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, iż montaż ław i stopni kominiarskich nie stanowi zakresu podlegającego wycenie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż do przedmiaru robót, który znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) należy w dziale D4 – Dach hali wprowadzić pozycję 169' d.2.8: montaż barier śniegowych – 118 mb (zgodnie z rzutem dachu rys. PB-A-03).

Pytanie nr 6:

Prosimy określić rodzaj szklenia /przeziernie, matowe dymione, zwykłe, bezpieczne/ fasad aluminiowych F1-F6 oraz rodzaj wypełnienia pasów o wys. 112 cm tychże fasad /panel, szkło/.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający przedstawia poniżej wytyczne dot. fasad aluminiowych (F1-F6):

- kolor profili fasady RAL 7022,
- pas nieprzezierny – szyba wewnętrzna emaliowana w kolorze grafitowym (RAL 7022). wypełnienie z wełny mineralnej,
- parapet zewnętrzny aluminiowy w kolorze fasady,
- szklenie fasady przeziernie, bezpieczne,
- zestaw szybowy spełniający warunek o wsp. przenikania ciepła $\leq 1,1 \text{ W/m}^2 \times \text{K}$.

Pytanie nr 7:


Zestawienie stolarki okiennej rys. PB-A-09 zawiera zapis „stolarka okienna PCV lub aluminiowa”? Czy oznacza to iż okna które ze względów technicznych/gabarytów O5 O6 O7/ nie mogą być wykonane jako PCV należy wykonać jako aluminiowe?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający potwierdza, iż okna które ze względów technicznych/gabarytów O5 O6 O7/ nie mogą być wykonane jako PCV należy wykonać jako aluminiowe.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na powyższe pytania stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.

Janów Lubelski, dnia 20.05.2020 r.

Z up. STAROSTY

Grzegorz Krzysztoń
Sekretarz Powiatu