

Janów Lubelski, 20.05.2020 r.

Znak sprawy: L-II.272.3.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 16

Zamawiający:

**Powiat Janowski z siedzibą w Janowie Lubelskim
ul. Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski**

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: wszyscy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuję treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn.: **„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim”**

Pytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

W projekcie mamy informację, iż udźwig windy wynosi 630 kg. Natomiast w pliku "wytyczne do wyposażenia" udźwig windy wynosi 1600 kg, proszę o wyjaśnienie rozbieżności gdyż szacht windy ewidentnie zaprojektowano dla windy o udźwigu 630 kg.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż w dokumentacji projektowej przyjęto dźwig elektryczny bez maszynowni:


- wysokość podszybia 1,25m
- wysokość nadszybia 3,52m
- udźwig 630kg
- wymiary kabiny 1,10m x 1,40m
- wymiary szybu 1,70 x 1,80m
- drzwi 90x200cm typ AT

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż prawidłowy udźwig dźwigu osobowego wynosi 630 kg. Dźwig z napędem elektrycznym bez dodatkowego pomieszczenia maszynowni. Pozostałe parametry dźwigu osobowego wskazane w Zał. nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia → „11_wytyczne do wyposażenia" pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na powyższe pytania stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.

Janów Lubelski, dnia 20.05.2020 r.

Z up. STAROSTY


Grzegorz Krzysztoń
Sekretarz Powiatu