

Janów Lubelski, 20.05.2020 r.

Znak sprawy: L-II.272.3.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 18

Zamawiający:

Powiat Janowski z siedzibą w Janowie Lubelskim
ul. Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: wszyscy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuję treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn.: **„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim”**

Pytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Prosimy o uzupełnienia informacji i parametrów odnośnie stolarki aluminiowej, zgodnie z poniższymi uwagami.

FASADY (F1 ÷ F6)

Nieokreślony kolor profili - proszę uzupełnić (potrzebny czterocyfrowy numer koloru wg palety RAL). Ceny profili między innymi zależą od tego, w jakim są one kolorze, więc jest to informacja niezbędna do rzetelnej wyceny. Jeśli różne elementy są w różnych kolorach, to potrzebne są szczegółowe informacje. Jeśli kolor ma być drewnopodobny, to proszę określić, jaki.

Nieokreślona budowa zestawów szybowych - czy ma być szkło przeciwsłoneczne, jaką klasę ma mieć szkło?

Zaciemnione pasy poziome, pola nieprzeziernie - czy te pasy nieprzeziernie mają mieć odporność ogniową ?

Drzwi w fasadach - dobór okuć (klamka, czy pochwyt, ile zamków, może jakieś dodatkowe funkcje)

OKNA ZEWNĘTRZNE

Prosimy o podanie koloru, dobór szkła (przeciwsłoneczne, czy zwykłe; zwykłe, czy bezpieczne czy antywłamaniowe). Ponadto przy oknach jest zapis o zapewnieniu odpowiedniej (tzn. jakiej ?) infiltracji powietrza. W przypadku okien aluminiowych konieczne byłyby nawiewniki - trzeba określić, jakie, i po ile sztuk w poszczególnych oknach.

Ponadto - skrzydła rozwierne i rozwierno-uchylne – otwieranie klamką, ale dla skrzydeł tylko uchylnych możliwa jest albo klamka, albo cięgno do otwierania z poziomu podłogi, albo siłownik elektryczny - proszę określić dla każdego okna uchylnego osobno. Jeśli siłownik elektryczny, to jaka funkcja ? Możliwe albo przewietrzanie, albo napowietrzanie, albo oddymianie.

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Dz1 – szt. 4 – wpisano szkło P4, ale czy z przeciwsłonecznym, czy ze zwykłym ?

Dobór okuć (klamka, czy pochwyt, ile zamków, może jakieś dodatkowe funkcje)

Dz1* – szt. 1 EI 30 – wpisano szkło P4, więc nie ma możliwości zastosowania szyby przeciwsłonecznej

Dobór okuć – podstawowe, zgodne z aprobatą (może jakieś dodatkowe funkcje).

DRZWI I ŚCIANKI WEWNĘTRZNE

Do wszystkich drzwi D5, D6, D7, D8, D9 (każdych z osobno), prosimy uzupełnić dobór okuć (klamka, czy pochwyt, ile zamków, może jakieś dodatkowe funkcje).

D5 – 2 szt. – co oznacza dopisek „ DS ” ? Czy chodzi o dymoszczelność ? Proszę potwierdzić lub sprostować.

D8 – 2 szt. – drzwi jednoskrzydłowe z przyświetlami bocznymi. Nad przyświetlami wpisano EI 15. Czy drzwi mają być bezklasowe, czy też EI 15 ?

Prosimy o zaznaczenie w których drzwiach mają być zamontowane samozamykacze.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający przedstawia poniżej wytyczne dot. fasad aluminiowych (F1-F6):

- kolor profili fasady RAL 7022,
- pas nieprzezierny – szyba wewnętrzna emaliowana w kolorze grafitowym (RAL 7022). wypełnienie z wełny mineralnej,
- parapet zewnętrzny aluminiowy w kolorze fasady,
- szklenie fasady przeziernie, bezpieczne,
- zestaw szybowy spełniający warunek o wsp. przenikania ciepła $\leq 1,1 \text{ W/m}^2 \times \text{K}$.

Ponadto Zamawiający w załączeniu przekazuje rysunki dot. stolarki po zmianach, tj:

- rysunek PB-A-01: „RZUT PARTERU – KOREKTA STOLARKI”,
- rysunek PB-A-02: „RZUT PIĘTRA – KOREKTA STOLARKI”,
- rysunek PB-A-09 „ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DZWIOWEJ”
- Załączniki do wyjaśnienia treści SIWZ nr 18.

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie wraz z załącznikami stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.

Janów Lubelski, dnia 20.05.2020 r.

Z up. STAROSTY

Grzegorz Krzysztoń
Sekretarz Powiatu