

Janów Lubelski, 27.05.2020 r.

Znak sprawy: L-II.272.3.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 19

Zamawiający:

Powiat Janowski z siedzibą w Janowie Lubelskim
ul. Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: wszyscy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuję treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn.: **„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim”**

Pytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

W projekcie pojawiają się rozbieżne grubości izolacji pionowych ścian, zewnętrznych jak i ścian fundamentowych. Prosimy o jednoznaczne określenie rozwiązań projektowych.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż do izolacji pionowych ścian zewnętrznych należy przyjąć grubość 20 cm, natomiast do izolacji ścian fundamentowych należy przyjąć grubość 15 cm – zgodnie z dokumentacją projektową w części rysunkowej.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na powyższe pytania stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.

Janów Lubelski, dnia 27.05.2020 r.

Z up. STAROSTY
Grzegorz Krzysztoń
Sekretarz Powiatu